

Cagliari,  
Prot. GR/MP

Spettabile  
SIAN-ASSL Sassari  
[siannord.h2o@pec.aslsassari.it](mailto:siannord.h2o@pec.aslsassari.it)

**Trasmessa via PEC**

e, p.c.

Spettabili  
Sig. Sindaco di Ittiri  
[protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it)

Ente di Governo d'Ambito  
della Regione Sardegna  
[protocollo@pec.egassardegna.it](mailto:protocollo@pec.egassardegna.it)

Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza  
Sociale - Regione Autonoma Sardegna  
[san.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.assessore@pec.regione.sardegna.it)

**Oggetto:** Comune di Ittiri: comunicazione qualità acqua distribuita.

Si comunica che gli esiti delle prove effettuate dal Laboratorio analisi Abbanoa (Accreditamento Accredia n. 1881L) sul campione prelevato nel Comune in oggetto, mostrano la conformità dei valori verificati ai limiti ammessi dal D. Lgs. N.18/2023 - Acque di rete destinate al consumo umano:

Identificativo campione	Data prelievo	Località	Punto campionamento	Parametro	Risultato	VP	Unità di misura
						D.lgs. 18/2023	
24SS01840	05/09/24	Ittiri	Via Ospedale	Coliformi totali	0	0	MPN/100 ml
				Escherichia coli	0	0	MPN/100 ml
				Enterococchi	0	0	MPN/100 ml
24SS01841	05/09/24	Ittiri	Via della Resistenza	Coliformi totali	0	0	MPN/100 ml
				Escherichia coli	0	0	MPN/100 ml
				Enterococchi	0	0	MPN/100 ml

Distinti saluti.

F.to il Responsabile Potabilizzazione  
(ad interim)  
Ing. Guglielmo Ranalletta