


CORSO VITTORIO EMANUELE



VICOLO MARINI

PIANTA PIANO PRIMO - SCALA 1:100

- 1 Disano 22150311-00 Toledo HE - UGR<1>19 4000K CRI 80 24W CLD Bianco
- 2 Disano 22303406-1241 Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta UGR<1>19 4000K CRI 80 26W CLD-D Bianco
- 3 Letroh STRIP 20W LED LEVEL STRIP 1x 20W LED 1523 lm
- 4 Letroh LINEARE 18W LED STUDIO DARK 18W 1098 lm

Isolinee

- 5.0 lx
- 10.0 lx
- 20.0 lx
- 30.0 lx
- 50.0 lx
- 100.0 lx
- 150.0 lx
- 200.0 lx
- 300.0 lx
- 500.0 lx

ILLUMINAMENTO MINIMO UNI EN 12646-1/2021:

UFFICI:	Em:500 lx	UGR:19	U0: 06	Ra: 80
ARCHIVI :	Em:200 lx	UGR:25	U0: 0,6	Ra: 80
RECEPTION :	Em:300 lx	UGR:22	U0: 0,6	Ra: 80
CORRIDOI :	Em:100 lx	UGR:28	U0: 0,4	Ra: 40



COMUNE DI ITTIRI

PROVINCIA DI SASSARI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE
URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO DON
BOSCO SEDE ISTITUZIONALE



TECNICO INCARICATO:
Arch. ALESSANDRO DEIANA

IL SINDACO:
Sig. Antonio Sau

IL RUP:
Geom. Francesco Meloni

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA:
Piano Primo_Illuminazione_Verifiche illuminotecniche

SCALA:
1:100

DIS:

PE-IES_07

NOTE:

REV:

STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. ALESSANDRO DEIANA - VIA B.CROCE 14 - 07044 ITTIRI - TEL. 3480386903 E-MAIL: alessandrodeiana@gmail.com

QUESTO DOCUMENTO E' IN PROPRIETA' DEL PROGETTISTA. E' vietata espressamente l'UTILIZZAZIONE, l'ADATTAMENTO, l'ALTERAZIONE, l'ESTRAZIONE, l'ESPORTAZIONE, l'IMPRONTA, l'IMITAZIONE, l'USO, l'ESPRESSO O L'IMPLICITO, SENZA IL CONSENSO DEL PROGETTISTA.

DATA: GIUGNO 2025