

- 1

Disano 22150311-00 Toledo HE - UGR<1t/>19 4000K CRI 80 24W CLD Bianco
- 2

Disano 22303406-1241 Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta
UGR<1t/>19 4000K CRI 80 26W CLD-D-Bianco
- 3

Letroh STRIP 20W LED LEVEL STRIP 1x 20W LED 1523 lm
- 4

Letroh LINEARE 18W LED STUDIO DARK 18W 1098 lm

- Isolinee
- 5.0 lx

10.0 lx

20.0 lx

30.0 lx

50.0 lx

100.0 lx

150.0 lx

200.0 lx

300.0 lx

500.0 lx

ILLUMINAMENTO MINIMO UNI EN 12646-1/2021:

UFFICI:	Em:500 lx	UGR:19	U0: 06	Ra: 80
ARCHIVI :	Em:200 lx	UGR:25	U0: 0,6	Ra: 80
RECEPTION :	Em:300 lx	UGR:22	U0: 0,6	Ra: 80
CORRIDOI :	Em:100 lx	UGR:28	U0: 0,4	Ra: 40

CORSO VITTORIO EMANUELE

VIA MARINI

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100



COMUNE DI ITTIRI

PROVINCIA DI SASSARI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE
URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO DON
BOSCO SEDE ISTITUZIONALE



TECNICO INCARICATO:
Arch. ALESSANDRO DEIANA

IL SINDACO:
Sig. Antonio Sau

IL RUP:
Geom. Francesco Meloni

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA:
Piano Terra_Illuminazione_Verifiche illuminotecniche

SCALA:
1:100

DIS:

PE-IES_06

NOTE:

REV:

DATA:GIUGNO 2025

QUESTO DOCUMENTO E' IN PROPRIETA' DEL PROGETTISTA PRESENTATO ALLA FINE DI ESSERE ESPOSITO IN UN'INTERNAZIONALE DI PROGETTISTI DELLA LOCALIZZAZIONE DELLA LOCALITA' DI PROGETTO.